

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

文京区消防署 消防長

殿

届 出 者

住 所

氏 名

印

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	東京都中央区					
	名 称	サンプルビル					
	用 途	(15) 項 ・ (前各項に該当しない事業場)					
	規 模	地上	4 階	地下	階	延べ面積	m ²
消 防 用 設 備 等 (特殊消防用設備等)の種類等	消火器具 自動火災報知設備 不活性ガス消火設備						
受 付 欄		経 過 欄			備 考		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - 4 印欄は、記入しないこと。

消 火 器 具 点 検 票 (設置階 1 ~ 3 階)												
名 称	サンプルビル						防 火 管 理 者	山 田				
所 在	東京都中央区						立 会 者	田 中				
点検種別	機 器 点 検			点検年月日	令和 2 年 12 月 23 日 ~ 2 年 12 月 23 日							
点 検 者	氏名			点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL				
	点 検 甲 郎				株式会社ビジネス消防設備			03-3663-9910				
				住所			東京都中央区日本橋茅場町 2-4-8 3F					
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別							判 定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使用済みの表示装置	○						○				
	押し金具・レバー等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ - ス	○						○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	/						/				
	圧 力 調 整 器	/						/				
	安 全 弁	/						/				
	保 持 装 置	○						○				
	車 輪 (車 載 式)	/						/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票						
名称	サンプルビル			防火管理者	山田	
所在	東京都中央区			立会者	田中	
点検種別	機器	総合	点検年月日	令和2年12月23日～ 2年12月23日		
点検者	氏名 点検 甲郎		点検者 所属会社	社名 TEL 株式会社ビジネス消防設備 03-3663-9910		
				住所 東京都中央区日本橋茅場町 2-4-8 3F		
点検設備名	受信機		製造者名 ニッタン(株)			
			型式等 2PDO 受第60～33号			
点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外形	形		○		
	表示	示	DC24V0.225AH	○		
	端子電圧	圧	24V	○		
	切替装置	置		○		
	充電装置	置		○		
	結線接続	続		○		
受信機・中継器	周囲の状況		1階事務室	○		
	外形	形	P型2級 壁掛型	○		
	表示	示		○		
	警戒区域の表示装置			○		
	電圧計	計	29V	○		
	スイッチ類	類		○		
	ヒューズ類	類	0.5 1, 2 A	○		
	継電器	器		○		
	表示灯	灯		○		
	通話装置	置		/		
	結線接続	続		○		
	接地	地		/		
	附属装置	置		/		
	火災表示等	蓄積式		○		
アナログ式			/			
二信号式			/			
その他			/			
注意表示	示		/			
回路導通	通		/			
設定表示温度等			/			
感知器作動等の表示			/			
予備品等			○			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中 印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

名 称		サンプルビル		防火管理者	山田	
所 在		東京都中央区		立会者	田中	
点検種別		機器・総合		点検年月日	令和2年12月23日～ 2年12月23日	
点 検 者		氏名 点検 甲郎		点 検 者 所属会社	社名 株式会社ビジネス消防設備 TEL 03-3663-9910 住所 東京都中央区日本橋茅場町 2-4-8 3F	
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 容 器	周 囲 の 状 況			○	
		外 形			○	
		表 示 ・ 標 識			○	
	高 圧 貯 蔵 式	消 火 剤 量		本	○	
		容 器 弁	外 形		○	
			安 全 性		○	
		安 全 装 置	外 形		○	
			安 全 性		○	
		容 器 弁 開 放 装 置	外 形		○	
	電 気 式			○		
	ガ ス 圧 式			○		
	低 圧 式	消 火 剤 量		kg	○	
		液 面 計 ・ 圧 力 計			○	
		圧 力 警 報 装 置 ・ 安 全 装 置 等			○	
		自 動 冷 凍 機			○	
放 出 弁			○			
放 出 弁 開 放 装 置		外 形		○		
		電 気 式		○		
	ガ ス 圧 式		○			
バ ル ブ 類			○			
連 結 管 ・ 集 合 管			○			
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形		○		
		表 示		○		
		ガ ス 量	本	○		
	容 器 弁	外 形		○		
		安 全 性		○		
	安 全 装 置	外 形		○		
		安 全 性		○		
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形		○		
		電 気 式		○		
手 動 式		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。