

水噴霧消火設備点検票						
名 称					防 火 管 理 者	
所 在					立 会 者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～		年 月 日	
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 検 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置 式	ポ ンプ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開閉器・スイッチ類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 式	起 動 部	周囲の状況						
			外形						
			標識						
			機能						
		装 置	自動式 起動装置	起閉装置 用水圧	圧力 スイッチ	設定圧力	MPa		
					起動用圧力 タンク		MPa		
			機能	作動圧力	MPa				
		装置	火災 感知器	感知器	専用	兼用			
				閉鎖型SPヘッド					
		電 動 機	外形						
	回転軸								
	軸受部								
	軸継手								
	機能								
	ポ ン プ	外形							
		回転軸							
		軸受部							
		グラウンド部							
		連成計・圧力計							
	呼 水 装 置	性能		MPa	L/min				
		呼水槽			L				
		バルブ類							
		自動給水装置							
減水警報装置									
フート弁									
性能試験装置									
高架水槽方式			MPa						
圧力水槽方式			MPa						
減圧のための措置									
配 管 等	管・管継手								
	支持金具・つり金具								
	バルブ類								
	ろ過装置								
	逃し配管								
標識									

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備 (その3)

水へ 噴霧ド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流圧 水力 検知 装置 ・	バルブ本体等		MPa					
	リターディング・チャンバー							
	圧力スイッチ		設定圧力	作動圧力				
	音響警報装置・表示装置		MPa	MPa				
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)								
排水 設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総合点検								
ポン プ 方 式	起 動 性 能 等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
高方 架 水 槽 等	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備 考	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。