

不活性ガス(二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541) 消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)						
名 称					防 火 管 理 者	
所 在					立 会 者	
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～	年 月 日	
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 貯 火 藏 容 器	周 围 の 状 況				
		外 形				
		表 示 ・ 標 識				
	高 圧 式	※ 消 火 剤 量		本		
		容 器 弁	外 形			
			安 全 性			
		安 全 装 置	外 形			
			安 全 性			
		容 器 弁 開 放 装 置	外 形			
	電 気 式					
	ガ ス 圧 式					
	低 圧 式	消 火 剤 量		kg		
		液 面 計 ・ 圧 力 計				
		圧 力 警 報 装 置 ・ 安 全 装 置 等				
		自 動 冷 凍 機				
放 出 弁						
放 出 弁 開 放 装 置		外 形				
	電 気 式					
	ガ ス 圧 式					
バ ル ブ 類						
連 結 管 ・ 集 合 管						
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		表 示				
	※ ガ ス 量		本			
	容 器 弁	外 形				
		安 全 性				
	安 全 装 置	外 形				
		安 全 性				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形				
電 気 式						
手 動 式						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

選 択 弁	本 体	外 形			
		表 示			
		機 能			
	開 放 装 置	外 形			
電 気 式					
ガ ス 圧 式					
操 作 管 ・ 逆 止 弁	外 形				
	機 能				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱			
		表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ			
		表 示 灯			
	保 護 カ バ ー				
	自 動 装 置 起	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置			
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置	外 形				
	音 響 警 報				
	音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	電 圧 計	V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	A			
	継 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置	秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能				
	放 出 制 御 機 能				
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置				
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備 (その3)

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具・つり金具					
	閉 止 弁					
配管の安全装置等		安全装置				
		破 壊 板				
消 火 剤 等 排 出 措 置						
圧 力 上 昇 防 止 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド		外 形				
		放 射 障 害				
防護区画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置		外 形			
			電気で作動するもの			
			ガス圧で作動するもの			
防る防護部分の区分面に隣接措置	設 定 範 囲					
	保 安 措 置	消 火 剤 排 出 措 置				
		放 出 表 示 灯				
		警報装置	外 形			
			音響警報			
			音声警報			
		注 意 銘 板				
非常電源 (内蔵型)	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホース等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
ノ ズ ル 開 閉 弁						
表 示 灯 ・ 標 識 (移 動 式)						
耐 震 措 置						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置			／				
		遅 延 装 置		秒	／				
		開口部の自動閉鎖装置等			／				
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／				
		配 管 ・ 配 管 接 続 部			／				
		放 出 表 示 灯			／				
	局所放出方式	警 報 装 置			／				
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／				
		配 管 ・ 配 管 接 続 部			／				
	移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁			／				
ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部			／						
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

番号	容器番号	二酸化炭素の場合			その他の消火剤		点検年月日及び容器表面温度			
		全質量	空質量	消火剤量	消火剤量	充てん 圧力 (20℃) (MPa)	年月日	年月日	年月日	年月日
		(kg)	(kg)	(kg)	(m ³)		℃	℃	℃	℃
							点検時の消火剤量 (kg) 又は容器内圧力 (MPa)			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。