

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12)		(区画名:)		
消火設備点検票		(設備方式: 全域・局所・移動)		
名称		防火管理者		
所在		立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日	
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名 TEL	
			住所	
点検項目	点検結果			措置内容
	種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検				
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形		
		表示・標識		
	※ 消火剤量		本	
	容器弁	外形		
		安全性		
	安全装置	外形		
安全性				
容器弁開放装置	外形			
	電気式			
指示圧力計	ガス圧式			
	連結管・集合管			
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況		
		外形		
		表示・標識		
	安全装置			
	消火剤量		kg	
	放出弁			
	放出弁開放装置	外形		
電気式				
バルブ類	ガス圧式			
加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況		
		外形		
		表示		
	※ ガス量		本	
	容器弁	外形		
		安全性		
	安全装置	外形		
安全性				
容器弁開放装置	外形			
	電気式			
バルブ類	ガス圧式			
圧力調整器				
連結管・集合管				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用	外 形				
	ガ ス 容 器	表 示				
	※ ガ ス 量		本			
	容 器 弁	外 形 安 全 性				
	安 全 装 置	外 形 安 全 性				
選 択 弁	本 体	外 形 表 示 機 能				
		外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式				
	開 放 装 置	外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形 機 能				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
	自 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		専 用 兼 用		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯						
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置		秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置						
予 備 品 等						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その3)

配管等	管 ・ 管 継 手				
	支持金具 ・ つり金具				
配管の安全装置等	安全装置				
	破壊板				
消火剤等排出措置					
圧力上昇防止措置					
放出表示灯					
噴射ヘッド	外形				
	放射障害				
防護区画	区画変更等				
	開口部の自動閉鎖装置	外形			
		電気で作動するもの			
		ガス圧で作動するもの			
非常電源 (内蔵型)	外形				
	表示				
	端子電圧	V			
	切替装置				
	充電装置				
	結線接続				
ホース等	周囲の状況				
	格納箱				
	ホース	m			
	ホースリール				
	ノズル				
	ノズル開閉弁				
表示灯・標識 (移動式)					
耐震措置					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

		総 合 点 検							
全域放出方式・局所放出方式	警 報 装 置			／					
	遅 延 装 置			秒 ／					
	開口部の自動閉鎖装置			／					
	起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／					
	配 管 ・ 配 管 接 続 部			／					
	放 出 表 示 灯			／					
	局所放出方式	警 報 装 置			／				
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／				
		配 管 ・ 配 管 接 続 部			／				
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁			／					
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部			／					
備考	備								
	考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

