

特定駐車場用泡消火設備点検票							
名称					防火 管理者		
所在					立会者		
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日～		年 月 日	
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名		TEL	
				住所			
点 設 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造社名		
		型式等			型式等		
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機器点検							
水 源	貯水槽	種別					
	水量	m ³					
	水状						
	給水装置						
	水位計						
	圧力計						
	バルブ類						
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周囲の状況					
		外形					
		表示					
		電圧計・電流計		V	A		
		開閉器・スイッチ類					
		ヒューズ類			A		
		継電器					
		表示灯					
		結線接続					
		接地					
予備品等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa		
			起 動 用 圧 カ ク		MPa		
			機 能	作動圧力	MPa		
		火 災 感 知 置	感 知 器	専用 兼用			
	電 動 機		外 形				
			回 転 軸				
			軸 受 部				
			軸 継 手				
			機 能				
	ポ ン プ		外 形				
			回 転 軸				
			軸 受 部				
			グ ラ ン ド 部				
			連 成 計 ・ 圧 力 計				
			性 能	MPa	L/min		
	呼 水 装 置		呼 水 槽		L		
			バ ル ブ 類				
			自 動 給 水 装 置				
			減 水 警 報 装 置				
		フ ー ト 弁					
	性 能 試 験 装 置						
	高 架 水 槽 方 式						
	圧 力 水 槽 方 式						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

減圧のための措置				
配管等	管・管継手			
	支持金具・つり金具			
	バルブ類			
	ろ過装置			
	逃し配管			
	流水検知装置二次側配管 (予作動式のものに限る。)			
	末端試験弁			
	混合装置試験弁			
	標識			
泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽			
	消火薬剤			
	圧力計			
	バルブ類			
及び加圧送液装置 泡消火薬剤混合装置	外形			
	泡消火薬剤混合装置			
	加圧送液装置			
閉鎖型等 泡液ヘッド	外形			
	感知障害			
	放射障害			
	未警戒部分			
	適応性			
開放型等 水溶液ヘッド	外形			
	放射障害			
	未警戒部分			
感知継手等	外形			
	感知障害			
	未警戒部分			
	適応性			
一斉開放弁（電磁弁等を含む）				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36

特定駐車場用泡消火設備（その4）

流水	バルブ本体等		MPa			
	リターディング・チャンバー					
検知	圧力スイッチ	設定圧力	作動圧力			
			MPa	MPa		
装置	音響警報装置・表示装置					
	減圧警報装置					
泡ヘッド	外形					
	泡放出障害					
	未警戒部分					
耐震措置						
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	電圧計					
	表示					
	予備品等					
	スイッチ類					
	ヒューズ類					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
予備電源及び非常電源	電源の自動切替機能					
	端子電圧・容量					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検			
起 動 性 能 等		/	
放 射 圧 力		MPa /	
希 釈 容 量 濃 度		% /	
発 泡 倍 率		倍 /	
25 % 還 元 時 間		Sec /	

備 考								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

測 定 機 器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。